

## Specificații tehnice (F4.1)

Servicii de intretinere si reparare a aparatelor de aer conditionat nr 10046085							
Denumirea procedurii de achiziție: <b>Servicii de intretinere si reparare a aparatelor de aer conditionat nr 10046085</b>							
Cod CPV	Denumirea serviciilor	Modul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Servicii de deservire tehnică a climatizoarelor</b>							
1.1	Servicii de intretinere si reparare a aparatelor de aer conditionat nr 10046085				Verificarea starii suprafetelor exterioare se de lucru a pieselor/obiectelor; Revizia cablului electric pe marginea integritatii izolarii electrice, densitatea conexiunilor, masurarii parametrilor rețelei de alimentare; Verificarea rezistentei izolatiei- o data la 6 luni ; Curatarea condensatoarelor a aparatelor de aer conditionat cu ajutorul compresorului de aer sau cu apa; Verificarea fiabilitatii fixarii ventilatoarelor, conductelor de refrigerare, schimbatorului de caldura, senzorilor de temperatura, intarirea tuturor elementelor a racitorului de aer; Monitorizarea privind vaporizarea freonului si lichidarea scurgerii; Realimentarea sistemii cu freon, ulei ( dupa necesitate); Schimbarea ventilatoarelo, compresoarelor, filtrelor de aer (dupa necesitate)	Verificarea starii suprafetelor exterioare se de lucru a pieselor/obiectelor; Revizia cablului electric pe marginea integritatii izolarii electrice, densitatea conexiunilor, masurarii parametrilor rețelei de alimentare; Verificarea rezistentei izolatiei- o data la 6 luni ; Curatarea condensatoarelor a aparatelor de aer conditionat cu ajutorul compresorului de aer sau cu apa; Verificarea fiabilitatii fixarii ventilatoarelor, conductelor de refrigerare, schimbatorului de caldura, senzorilor de temperatura, intarirea tuturor elementelor a racitorului de aer; Monitorizarea privind vaporizarea freonului si lichidarea scurgerii; Realimentarea sistemii cu freon, ulei ( dupa necesitate); Schimbarea ventilatoarelo, compresoarelor, filtrelor de aer (dupa necesitate). Desrvirea va fi efectuata in luna mai 2019, reparatia- la solicitarea beneficiarului	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan Neaga 66