

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	MD-2019-05-15-000082-1	Data: „_18_” ____ 05 ____ 2019__	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Servicii de deservire, diagnosticare și montare/demontare a aparatelor de aer condiționat la edificiile IGP	Lot: _____	Pagina: _1_ din _3_

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
50800000-3	Servicii de deservire și diagnosticare a aparatelor de aer condiționat				<p>Servicii de deservirea a aparatelor de aer condiționat</p> <p>La efectuarea deservirei tehnice aparatelor de aer conditionat sint prevazute urmatoarele proceduri:</p> <p>Inspectie vizuala pentru:</p> <p>a) Deteriorarea mecanica a corpului si unitatilor aparatului de aer condilionat;</p> <p>- in cazul detectdrii daunelor se informeaza clientul inainte de inceputul lucrarilor de deservire ;</p> <p>b) Starea filtrului de aer;</p> <p>c) Slarea spatiul intre lamelele schimbtorului de caldura bloc exterior/interior</p>	<p>Servicii de deservirea a aparatelor de aer condiționat</p> <p>La efectuarea deservirei tehnice aparatelor de aer conditionat sint prevazute urmatoarele proceduri:</p> <p>Inspectie vizuala pentru:</p> <p>a) Deteriorarea mecanica a corpului si unitatilor aparatului de aer condilionat;</p> <p>- in cazul detectdrii daunelor se informeaza clientul inainte de inceputul lucrarilor de deservire ;</p> <p>b) Starea filtrului de aer;</p> <p>c) Slarea spatiul intre lamelele schimbtdtorului de caldura bloc exterior/interior</p>	

				<p>Testarea functionarii aparatului de aer conditionat in toate regimele ; Verificarea functionarii elementelor cu actionare mecanica; Verificarea corectitudinii sistemului de indicare; Demontare partiala / asamblarea componentelor echipamentului ; Curatarea schimbatorului de caldura bloc interior: Curatarea schimbatorului de caldura unitdlii exterioare; Demontarea elicei ventilatorului blocului inerior, curatare ei si montarea inapoi. Demonlqrea baitei de acumulare a condensatului, curatarea si montarea inapoi Verificarea diferensei de temperatura la intrarea / iesirea din schimbator de caldura intern (daca este necesar - se verifica presiune joasds si tnalta la circuitul de refriserare) ; Verificarea sistemului de drenaj; . Verificarea motoarelor electrice si a elicelor; Verificarea stdrii izolarii si starea conloctelor de conexiuni electrice : Verificarea tensiunei electrice; Verificarea curenilor de.funcyionare a compresoarului (daca este necesar) . Diagnosticare componentelor elecricice Testarea elementelor de fixare mecanice si lubrificarea pieselor, daca este necesar; La efectuarea serviciilor de curatare a</p>	<p>Testarea functionarii aparatului de aer conditionat in toate regimele ; Verificarea functionarii elementelor cu actionare mecanica; Verificarea corectitudinii sistemului de indicare; Demontare partiala / asamblarea componentelor echipamentului ; Curatarea schimbatorului de caldura bloc interior: Curatarea schimbatorului de caldura unitdlii exterioare; Demontarea elicei ventilatorului blocului inerior, curatare ei si montarea inapoi. Demonlqrea baitei de acumulare a condensatului, curatarea si montarea inapoi Verificarea diferensei de temperatura la intrarea / iesirea din schimbator de caldura intern (daca este necesar - se verifica presiune joasds si tnalta la circuitul de refriserare) ; Verificarea sistemului de drenaj; . Verificarea motoarelor electrice si a elicelor; Verificarea stdrii izolarii si starea conloctelor de conexiuni electrice : Verificarea tensiunei electrice; Verificarea curenilor de.funcyionare a compresoarului (daca este necesar) . Diagnosticare componentelor elecricice Testarea elementelor de fixare mecanice si lubrificarea pieselor, daca este necesar; La efectuarea serviciilor de curatare a</p>	
--	--	--	--	---	---	--

					aparatorilor de aer conditionat se va utiliza chimie specializata echivalent Lenol foam Activ La efectuarea deservirei tehnice aparatorilor de aer conditionat tip canal(duct1 se efectueaza rrolorro difuzoarelor Si gritelor de distribuire; Analiza mdsurdrilor Si completarea borderoul defectiunilor	aparatorilor de aer conditionat se va utiliza chimie specializata echivalent Lenol foam Activ La efectuarea deservirei tehnice aparatorilor de aer conditionat tip canal(duct1 se efectueaza rrolorro difuzoarelor Si gritelor de distribuire; Analiza mdsurdrilor Si completarea borderoul defectiunilor	
50800000-3	Servicii de montare/demontare a aparatorilor de aer conditionat					<p>Lucrarile de montare includ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Montarea a aparaturii de aer conditionat - Cheltuieli de transport in raza mun.Chisinau - Traseul frigorific pina la 3 m - Suport pentru blocul exterior - Cablu electric de alimentare pina la 3 m 	

Semnat: _____
Numele, Prenumele: _____ Mitul Alexandru
În calitate de: _____ Director
Ofertantul: _____ "Smart Climat" SRL
Adresa: _____ str. Iazului, 15, of.138

