

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	MD-2019-04-16-000008-1	Data: „_23_” ____04____ 2019__	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Servicii de întreținere și reparare a aparatelor de aer condiționat	Lot: _____	Pagina: _1_ din _2_

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
50530000-9	Servicii de întreținere și reparare a aparatelor de aer condiționat				<p>Servicii de deservirea a aparatelor de aer condiționat includ:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Verificarea stării suprafețelor exterioare și de lucru a pieselor/obiectelor. -Revizia cablului electric pe marginea integrității izolării electrice, densitatea conexiunilor, măsurării parametrilor rețelei de alimentare. -Verificarea rezistenței izolației – o dată la 6 (șase) luni -Curățarea condensatoarelor a aparatelor de aer condiționat cu ajutorul compresorului de aer sau cu apă. -Verificarea fiabilității fixării ventilatoarelor, conductelor de refrigerare, schimbătorului de 	<p>Servicii de deservirea a aparatelor de aer condiționat includ:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Verificarea stării suprafețelor exterioare și de lucru a pieselor/obiectelor. -Revizia cablului electric pe marginea integrității izolării electrice, densitatea conexiunilor, măsurării parametrilor rețelei de alimentare. -Verificarea rezistenței izolației – o dată la 6 (șase) luni -Curățarea condensatoarelor a aparatelor de aer condiționat cu ajutorul compresorului de aer sau cu apă. -Verificarea fiabilității fixării ventilatoarelor, conductelor de refrigerare, schimbătorului de 	

				<p>căldură, senzorilor de temperatură, întărirea tuturor elementelor a răcitorului de aer.</p> <p>-Monitorizarea privind vaporizarea freonului și lichidarea cauzei.</p> <p>-Realimentarea sistemului cu freon, ulei (<i>după necesitate</i>).</p> <p>-Schimbarea ventilatoarelor, compresoarelor, filtrelor de aer (<i>după necesitate</i>)</p>	<p>căldură, senzorilor de temperatură, întărirea tuturor elementelor a răcitorului de aer.</p> <p>-Monitorizarea privind vaporizarea freonului și lichidarea cauzei.</p> <p>-Realimentarea sistemului cu freon, ulei (<i>după necesitate</i>).</p> <p>-Schimbarea ventilatoarelor, compresoarelor, filtrelor de aer (<i>după necesitate</i>)</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: _____ Mitul Alexandr _____

În calitate de: _____ Director _____

Ofertantul: _____ "Smart Climat" SRL _____

Adresa: _____ str. Iazului, 15, of.138 _____

